

ヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナー  
商品特長……………B-2  
■ 製品ページ  
ヒートポンプ式 3室換気用……………B-4  
取り付け及び施工方法……………B-5

ミスト機能付バスルームコンディショナー  
商品特長……………B-6  
■ 製品ページ  
ミスト機能付 1室・2室・3室換気用……………B-8  
給水配管の工事……………B-11  
ドレン水配管の工事……………B-12



## ■品番の見方

ヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナー

**FY- 18 U X T 1**

暖房能力  
18 : 1.8kW

ユニットバス

用途  
XT : 3室換気用 (ヒートポンプ式)

モデルナンバー



ミスト機能付バスルームコンディショナー

**FY- 28 U S 3 S**

ヒーター容量  
28 : 2.8kW

ユニットバス

用途  
S : 1室換気用 (ミスト機能付)  
SP : 2室換気用 (ミスト機能付)  
ST : 3室換気用 (ミスト機能付)

モデルナンバー

S : 常時換気なし  
HP : エコキュート  
接続タイプ

ヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナーは、長期使用製品安全表示制度の対象製品です。

ヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナーは長期にわたり使用されるため、長期使用時の注意喚起を促す本体表示が電気用品安全法により、平成21年4月以降義務付けられました。  
※詳細は表紙裏ページをご覧ください。

本製品の熱源は電熱装置ではなく、ヒートポンプによるものです。したがって本製品は消費生活用製品安全法(消安法)長期使用製品安全点検制度で指定される「特定保守製品」には該当しません。

表記内容(リモコン)

【製造年】 本体に記載 【設計上の標準使用期間】 10年  
【設計上の標準使用期間】を超えてお使い続けた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

表記内容(本体)

【製造年】 2013年  
【設計上の標準使用期間】 10年  
【設計上の標準使用期間】を超えてお使い続けた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



ミスト機能付バスルームコンディショナー「アイミスト」は、長期使用製品安全点検制度対象の特定保守製品です。


アイミストは、「消費生活用製品安全法」の改正(平成21年4月1日施行)により、「特定保守製品」に指定されています。本製品の所有者は、製品に表示してある点検期間内に点検(有償)を行なう必要があります。  
※詳細は表紙裏ページをご覧ください。

表記内容(リモコン)

【特定製造事業者等名】 パナソニック エレクトロニクス株式会社 【設計標準使用期間】 10年  
【製造年(含む社名)】 パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター 0120-841-344  
【守り】 \*製造年月、品番、点検期間については製造本体に記載

表記内容(本体)

【特定製造事業者等名】 パナソニック エレクトロニクス株式会社 【設計標準使用期間】 10年  
【製造年(含む社名)】 パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター 0120-841-344  
【守り】 \*製造年月、品番、点検期間については製造本体に記載



ヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナー / ミスト機能付バスルームコンディショナー